



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ТС — RU C-RU.МЛ03.В.00121 —

Серия RU № 0292997

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации НП "Сертификационный Испытательный Центр", Адрес: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, Фактический адрес: 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 68, Телефон: (812) 5280883, Факс: (812) 3310773, Аттестат рег. № РОСС RU.0001.11МЛ03, выдан 21.06.2013 Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика", Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корп. 2, лит. А, пом. 123Н, ОГРН: 1027800535861, Телефон: +78126107879, Факс: +78126107879, E-mail: info@szma.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Специализированная инжиниринговая компания Севзапмонтажавтоматика", Адрес: 199106, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, 26-я линия В.О., дом 15, корп. 2, лит. А, пом. 123Н, ОГРН: 1027800535861, Телефон: +78126107879, Факс: +78126107879, E-mail: info@szma.com.

ПРОДУКЦИЯ Устройства комплектные низковольтные типа SWF, модели см. Приложение – бланки №№ 0051252, 0051253. Серийный выпуск продукции в соответствии с ТУ 3430-003-43480884-2009.

КОД ТН ВЭД ТС 8537109900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования",
УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 768;
ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств",
УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 879.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ - протокола испытаний № 16043862-15-СИЦ от 18.06.2015 Испытательная лаборатория НП "Сертификационный Испытательный Центр" аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21МЕ95 срок действия от 22.12.2010 до 22.12.2015;
- акта анализа производства № 16043862 от 14.04.2015, выданного органом по сертификации НП «СИЦ» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11МЛ03 срок действия от 21.06.2013 до 09.12.2015.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на изделия, упаковке и на товаросопроводительной документации. Условия хранения, срок службы (годности) указаны в сопроводительной документации изготовителя, схема сертификации: 1с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.06.2015 ПО 29.06.2020 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

Должков М.Е.
(инициалы, фамилия)

Бренер И.Н.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.ML03.B.00121

Серия RU № 0051252

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8537109900	Устройства комплектные низковольтные типа SWF, модели: SWF-XXX-XX/XX-XXXX-XX-XXXX 1 2 3 4 5 6 7, где: 1 – буквы латинского алфавита, обозначающие серию НКУ; 2 – число от 100 до 800, соответствующее значению номинального тока, А; 3 – число от 1 до 40, соответствующее нижнему значению диапазона выходных рабочих частот преобразователя, Гц; 4 – число от 50 до 90, соответствующее верхнему значению диапазона выходных рабочих частот преобразователя, Гц; 5 – число от 1700 до 3300, соответствующее значению несущей частоты ШИМ-коммутатора преобразователя Гц; 6 – число, обозначающее степень защиты оболочки по ГОСТ 14254: 00 – IP00 (незащищенное исполнение) 20 – IP20, 43 – IP43, 54 – IP54; 7 – цифро-буквенное	ТУ 3430-003-43480884-2009



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Должков М. Е.
(инициалы, фамилия)Бренер И. Н.
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № TC RU C-RU.МЛ03.В.00121

Серия RU № 0051253

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	обозначение климатического исполнения и категории размещения по ГОСТ 15150-69: УХЛ1, УХЛ4.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Должков М. Е.
(инициалы, фамилия)Бренер И. Н.
(инициалы, фамилия)