

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 06-3/ЭЛ-26 от 14 января 2026 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория юридического лица - **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЗАПМОНТАЖАВТОМАТИКА» (ООО "СПИК СЗМА")**

ИНН - 7801715500, ОГРН - 1227800107325, юридический/фактический адрес: 199106, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГАВАНЬ, ЛИНИЯ 26-Я В.О., Д. 15, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 123Н

допущена в эксплуатацию и зарегистрирована в Северо-Западном управлении Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением **до 1000 В**.

#### Перечень разрешённых видов испытаний и (или) измерений:

1. Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей, электропроводок и кабельных линий (напряжением до 1 кВ).
2. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования (напряжением до 1 кВ).
3. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
4. Измерение напряжения прикосновения.
5. Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки.
6. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с системой TN.
7. Проверка работы устройств защитного отключения (УЗО).
8. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
9. Испытание повышенным напряжением вторичных цепей схем защиты, управления, сигнализации и измерения.
10. Испытание конденсаторов (напряжением до 1 кВ) повышенным напряжением.

Свидетельство выдано на основании акта № 06-3/ЭЛ-26 от 14.01.2026 комиссии, назначенной приказом руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора от 15.02.2022 № ПР-240-53-о.

Срок действия свидетельства установлен до 13 января 2029 года.

Заместитель руководителя

В.В. Хренов

